



福岡医発第1289号
平成24年 8月17日

各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会
会長 松田 峻一良
(公印省略)

新小倉発電所（5号機）の運転停止について（情報提供）

標記の件につきまして、九州電力株式会社から福岡県緊急節電対策本部を通じて別紙のとおり情報提供がありましたので、ご連絡申し上げます。

なお、今回の運転停止に伴い、来週の電力の使用率は、別紙のとおり88%～93%と予想されております。

小郡三井医師会より

医業経営担当理事 廣瀬真恵
会長 蒲池 壽

公印省略

24総政第1904号

平成24年8月17日

福岡県医師会長 殿

福岡県緊急節電対策本部長

福岡県副知事 服部 誠太郎

新小倉発電所（5号機）の運転停止について（情報提供）

このことについて、九州電力株式会社から添付のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。これに伴い、電力供給に支障は生じていないものの、本日の電力使用率は93%（やや厳しい）となります。

今回の運転停止に伴い、来週の電力の使用率は、別紙のとおり88～93%と予想されております。

今後の情報伝達等に対応するため、本日8時30分、福岡県企画・地域振興部エネルギー政策室内に停電警戒準備班を設置しましたので、併せてお知らせします。

今後とも、引き続き節電の取り組みについてご協力をお願いします。

記

1 新小倉発電所 5号機の概要

- ・所在地 北九州市小倉北区西港町64番地1
- ・燃料 LNG
- ・出力 60万kW
- ・概況 本日（8/17）1時45分、ボイラー点検用窓より管（チューブ）からの蒸気漏洩（チューブリーク）を確認したため、同日3時38分に運転停止。今後、ボイラー冷却後、早急に点検、修理を実施する予定。

【問い合わせ先】

福岡県緊急節電対策本部 事務局 甲斐、前原、藤木
（企画・地域振興部総合政策課エネルギー政策室）

TEL：092-643-3148 FAX：092-643-3160

E-mail energy@pref.fukuoka.lg.jp

当面の需給見通しについて

[本日 8/17(金)]

(単位：万 kW)

		新小倉 5 号停止前 (前日 8/16 公表)	新小倉 5 号停止後 (本日 8/17 公表)
自 社	原子力	0	0
	火力	988	928
	水力	97	97
	揚水	166	166
	地熱・太陽光	16	16
	他社受電	400	400
	うち融通	49	49
	中部電力	35	35
	北陸電力	2	2
	中国電力	12	12
供給力計		1,666	1,607
最大電力需要		1,500	1,490
使用率 (%)		90	93
需給状況		A	B
予想最高気温 (°C)		34.9	34.6

※四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。

[来週 8/20(月)～8/24(金)] (新小倉 5 号停止後)

(単位：万 kW)

		8/20 (月)	8/21 (火)	8/22 (水)	8/23 (木)	8/24 (金)
自 社	原子力	0	0	0	0	0
	火力	928	927	927	927	927
	水力	91	91	91	91	91
	揚水	164	164	164	164	164
	地熱・太陽光	16	16	16	16	16
	他社受電	361	363	363	363	363
	うち融通	45	45	45	45	45
	中部電力	30	30	30	30	30
	北陸電力	3	3	3	3	3
	中国電力	12	12	12	12	12
供給力計 ^(注1)		1,560	1,561	1,561	1,561	1,561
最大電力需要 ^(注2)		1,450	1,450	1,430	1,410	1,370
使用率 (%)		93	93	92	90	88
需給状況		B	B	A	A	A
予想最高気温 (°C)		33.1	33.0	32.5	32.1	31.4

(注1) 他電力からの追加の融通受電、市場からの電力調達等による供給力増加に引き続き取り組んでまいります。

(注2) 気温が1℃上昇すると、電力需要は40～50万kW程度増加します。

※四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。