



福島医発第1440号(地)

平成30年 8月17日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会

会長 松 田 峻 一 良

(公 印 省 略)

病院が有する非常用電源にかかる保安検査の実施の徹底について

福岡県保健医療介護部より標記の件について周知依頼がありました。

大阪北部を震源とする地震において、国立循環器病研究センターで何らかの異常により非常用電源が使えず一時的な停電が発生し、その後、同センターで確認を行ったところ、電気事業法で定める保安検査（停電を伴って実施するもの）を少なくとも5年以上実施していなかったことが判明しております。

本件は、非常用電源を有する全ての病院に対して、関係法令（電気事業法・消防法・建築基準法）の規定に基づく非常用電源の保安検査の実施状況及び確保した非常用電源が問題なく稼働するか確認を求めるもので、災害拠点病院については、同部医療指導課より直接通知が行われます。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、貴会管下の病院への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

なお、今後、全ての病院に対して、同省より、BCPの策定状況並びに非常用電源の確保状況及び点検状況等の取組について調査が行われるとのことです。

小郡三井医師会より

医療安全管理担当理事 吉武靖博
会長 島田昇二郎

30医指第1348号
平成30年7月31日

公益社団法人福岡県医師会長
一般社団法人福岡県歯科医師会長
公益社団法人福岡県病院協会长
一般社団法人福岡県私設病院協会长
一般社団法人福岡県精神科病院協会长
公益社団法人全国自治体病院協議会福岡県支部長

殿

福岡県保健医療介護部長
(医療指導課地域医療係)



病院が有する非常用電源にかかる保安検査の実施の徹底について

本県の保健医療行政につきましては、平素から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
標記について、厚生労働省から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

つきましては、非常用電源の保安検査について適切に対応されるよう、貴会会員に対して周知していただきますようお願いいたします。

なお、災害拠点病院に対しては、県から直接通知を行うこと、また、今後、国により全ての病院についてBCPの策定状況、非常用電源の確保状況及び点検状況等の取組について調査が行われる予定であることを申し添えます。

[担当] 福岡県保健医療介護部医療指導課
地域医療係 安元

TEL 092-643-3273 FAX 092-643-3277

E-Mail iryoshido@pref.fukuoka.lg.jp

各医師会通知

医政地発0622第5号
平成30年6月22日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長
(公 印 省 略)

病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施の徹底について

大阪北部を震源とする地震において、国立循環器病研究センターで何らかの異常により非常用電源が使えず一時的な停電が発生した。その後、同センターで確認を行ったところ、電気事業法で定める保安検査（停電を伴って実施するもの）を、少なくとも5年以上実施していなかったことが判明した。

厚生労働省は、全ての病院に、自ら被災することを想定して業務継続計画（以下「BCP」という。）の作成に努めることを求めており、BCPに基づく非常用電源を含めた業務継続に必要な設備等の確保及び点検は必要不可欠であると考えている。

貴職においては、管内の非常用電源を有する全ての病院に対して、関係法令（電気事業法、消防法、建築基準法）の規定に基づく非常用電源の保安検査の実施状況について直ちに確認するとともに、当該保安検査を実施していない場合は直ちに実施し、確保した非常用電源が問題なく稼働するか確認するよう指導方願います。

なお、今後、全ての病院に対して、BCPの策定状況並びに非常用電源の確保状況及び点検状況等の取組について調査を行う予定であることを申し添える。

(照会先)

厚生労働省医政局地域医療計画課

災害医療対策専門官 北久保（内線2558）

災害医療係長 深山（内線2548）

TEL 03-5253-1111